



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 мм. в.в. ст. t - 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпестурковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Випробування газопроводів  
На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Миценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Гванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено виробником

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.С. Р.В. [Підпис]  
М.Ф. В.В. [Підпис]