



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Васильків

пр. мт Володимира 23  
(найменування об'єкта)

«12» 05 2026 р.  
Бригада у складі Алексеев О.О., Дмитровський М.В.,  
Ромашинський О.В., Діброва С.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
пр. мт Володимира 23  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-38м, φ65-17м, φ50-13м,  
φ40-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-4м, φ25-24м, φ25-120м (середині)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крас φ40-4мм, φ25-12мм  
мурта φ40-4мм, φ25-12мм  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (грів років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском прикладовим методом або мильною емульсією: крас φ40-4мм, мурта φ40-4мм
  - ліквідація виявлених витоків газу: крас φ40-4мм, мурта φ40-4мм, крас φ25-3мм, мурта φ25-4мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всім об'єктам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; агрегатів
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
P=100кПа в с; dP=10кПа в с; t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкції

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газопровод

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитрієв К.Д.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Романов О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>[підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубов С.Н.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.г. [підпис] в.г. [підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
С.І. [підпис] Р.В. [підпис]  
М.Ф. [підпис] О.Ф. [підпис]