



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *к/б*
м. Вінниця пр-т Юності 3
(найменування об'єкта)

« *11* » *05* 20 *26* р.

Бригада у складі *Гвангур В.А., Дубенко Ю.Т., Діброва С.А.*
Доценко В.О., Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
пр-т Юності 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-4м; φ32-4м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-4м; φ25-25м
Стожки: φ25-170см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові) φ32-4м; φ25-12м;
Мурфтові з'єднання: φ32-4м; φ25-12м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад "Seaverin"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ32-2м; φ25-5м;*
Колетражка: φ25-7м; φ32-2м; Мурфта: φ32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Подійня тиску sp=20 мм. вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Банчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа сирота по будинку відсутній

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Мостанко
и р. В. В. Сербо