



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.  
Підняти тиску др=20 мм. в.ст. t-5дв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбирання газопроводів  
На місце перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Чуїко В.В.  
 (прізвище, ініціали)

Калачук В.А.  
 (прізвище, ініціали)

Дубовенко Ю.Т.  
 (прізвище, ініціали)

Відрова С.А.  
 (прізвище, ініціали)

Доченко В.О.  
 (прізвище, ініціали)

Матвічук А.В.  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]  
 (підпис)

[Підпис]  
 (підпис)

[Підпис]  
 (підпис)

[Підпис]  
 (підпис)

[Підпис]  
 (підпис)

[Підпис]  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

О. М. Р. В. Матвічук  
и-р В. В. Курба