



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 05 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вилкиселля  
пр-кт Юнака 45

«15» 05 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Аврамчук В.К. Дзюбенко А.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вилкиселля  
пр-кт Юнака 45  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø400-20м, Ø89-56м,  
Ø400-16м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø40-8м, Ø32-80м, Ø25-24м,  
Ø25-30м (середні)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
урам Ø40-8м, Ø25-24м  
мурган Ø40-8м, Ø25-24м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пр-кт Юнака 45, м. Вилкиселля
    - ліквідація виявлених витоків газу: урам Ø40-3м, Ø25-8м,  
мурган Ø40-3м, Ø25-10м, мурган Ø25-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=57,6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архивна документація

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родченко О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексеев О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курганов В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ткаченко В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Родченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	(прізвище, ініціали)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису В.Григоренко  
(прізвище, ініціали) (підпис)  
С.М. Р.В. Косаренко  
М.Р.О.Ф. Григоренко