

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. В. В. В. В. В. В.  
пр-кт Юності 53

«15» 05 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дядрова С.А., Дочкаєва В.О.,  
Косовичевіч Н.В., Курж'яков О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. В. В. В. В. В. В.  
пр-кт Юності 53  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-41м, φ50-22м, φ40-20м  
φ32-4м, φ25-10м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-33м  
φ25-250м (смаши)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

смаши φ32-6см, φ25-12см  
мундштука φ32-6см, φ25-12см  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пр-кт Юності 53  
м. В. В. В. В. В. В.
  - ліквідація виявлених витоків газу: смаши φ32-3см, φ25-5см,  
мундштука φ32-2см, φ25-3см, мундштука φ25-3см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
P = 500 мм в.ст., пр = 10 мм в.ст., T = 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. не здійснювалося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не здійснювати газопровід  
акт для міс. влад. органів  
наслідки (криміналь. злочин)

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| Майстер ВБГО  | <u>Руденко ОФ</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
| Члени бригади | <u>Доброва СН</u><br>(прізвище, ініціали)   | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Добриш ВО</u><br>(прізвище, ініціали)    | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Каливкін ВВ</u><br>(прізвище, ініціали)  | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | <u>Курманьков В</u><br>(прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u><br>(підпис) |
|               | _____ (прізвище, ініціали)                  | _____ (підпис)              |
|               | _____ (прізвище, ініціали)                  | _____ (підпис)              |
|               | _____ (прізвище, ініціали)                  | _____ (підпис)              |
|               | _____ (прізвище, ініціали)                  | _____ (підпис)              |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Атуми МВ  
(прізвище, ініціали) [Підпис]  
(підпис)

