

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.
Надіємо тиску p=20 мм. в.в.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієктровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вкручування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Кавчук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лозенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підпису Бішовишис

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Коваленко
с.п. В.В. Герасим