



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТІВ

«25» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсьм, вул. Центральна 109 Б

(найменування об'єкта)

«25» 06 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Ширин і. В. Дощук В. В.
Лоберенко Б. І. Чурмен В. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____
склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсьм, вул. Центральна 109 Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 89-0,3м ф 50-37,5м ф 40-20,5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-38,2 м ф 25-21м ; заг ф 50-1шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 32- 8шт. ф 25 2шт ф 20 - 60шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; 4/7- 3шт. кран - 9шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод ст. Тривання тиску становить 5 хв вод ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Задарбувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Винощук А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ширшак Т.В.
(прізвище, ініціали)

Домашко В.В.
(прізвище, ініціали)

Забережний Б.І.
(прізвище, ініціали)

Чурман В.В.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку відгукнулися