



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсми, вул. Центральна, 115

(найменування об'єкта)

«29» 05 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Алієв Р.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсми вул. Центральна, 115

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: засідка ф 80-1шт. 7-9 ф 76-66,5м ф 32-13м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-21,1м ф 25-23м ф 20-5,8м ф 20-25-196м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф 32-7шт. ф 25-7шт. ф 20-4шт. прораб ф 20-66шт
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; №/7-7шт. крани-7шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

