



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 06 » 20 26 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайшич, вул. Центральне, 117

(найменування об'єкта)

« 06 » 20 26 р.

Бригада у складі мостарі: Ашмерін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайшич, вул. Центральне, 117

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-9  $\phi$  16 - 63,5 м,  $\phi$  32 - 14 м  $\phi$  25 - 4,5 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi$  32 - 12,3 м,  $\phi$  25 - 31,1 м  $\phi$  20 - 11,5 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\phi$  20 - 196 м засудка  $\phi$  80 - 1шт. кран  $\phi$  32 - 6шт.  $\phi$  25 - 8шт.  $\phi$  20 - 4шт.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 4  $\phi$  2 - 3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано тиском повітря P=500мм. вод ст. значення тиску становить 5мм вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Лодарбувати 2-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григорук А. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Мешерін Т. П.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Матвієнко А. В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкашині багатоквартирного будинку від підпису відповіли св.