



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Тайши, вул. Центральна, 121

(найменування об'єкта)

«22» 06 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Андруш І.В. Дощук В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайши, вул. Центральна, 121

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 76 - 47м. ф 50-15,5м. ф 40-13м. ф 32-18м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 25-20м. ф 25-43,3м. 2-9 ф 20-25-210м. (столки)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

забудка ф 80-шт. крап ф 32-4шт. ф 25-10шт. ф 20-75шт.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кр/г-4шт-крап 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм вод. ст. Вадимів тиску становить 5мм вод. ст за 5х8.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Бодарбудати 2-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шимонюк А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Амурський Т.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Романів В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку відповіли.