

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Олена РУДЕНКО
«27» 05 2026р.
Ідентифікаційний код: 4021
МІЛЬНИЦЬКЕ
УКРАЇНА * М.ВІННИЦА

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коретини, вул. Терців Майдану, буд. № 1
(містобудівні умови)
(найменування об'єкта)

«27» 05 2026р.

Бригада у складі – Курчишин С.В., Вересет В.О.,
Кришаківський В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Терців Майдану,
буд. № 1 в місті Коретини.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25 - 8 м. п.; ф 20 - 35 м. п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
ф 20 - 35 м. п.; муфта з нерж. сталі - 1 шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виявлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування тм робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виявлено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні АТМ, встановлені примусові вибеси

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Березет В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис).