



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возетин, вул. Героїв Маїдану, буд. 51
(митишівська вулиця)
(найменування об'єкта)

« 28 » 05 2026р.

Бригада у складі – Курішніков С.В.; Верещет В.О.;
Дришанович В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Маїдану,
буд. 51 в місті Возетин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-12 м.п.; Ø 25-34 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20-2 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 32-1 м.п.; Ø 20-4 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 32-1 м.п.; Ø 20-2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням тм робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виповнено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: встановлення прищипки вилками, вкриття АЖ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Кравченко Л.А.
(прізвище, ініціали)
Березин В.О.
(прізвище, ініціали)
Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Мрав
(підпис)
Крав
(підпис)
Березин
(підпис)
Ярмолович
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Акуленко Т.В.
(прізвище, ініціали) Акуленко
(підпис).