



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коженшин, вул. Терців Майдану, Бур 8  
(м. Коженшин, вул. Терців Майдану, Бур 8)  
(найменування об'єкта)

«25» 05 2026р.

Бригада у складі – Муромцев С.В.; Верещак В.О.;  
Григоренко В.С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Лисови О.Ю. "Турецька"

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Терців Майдану,  
Бур 8, в шість повертів  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-3 м.п.; φ40-10 м.п.; φ32-23 м.п.; φ25-7 м.п.; φ20-6 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-54 м.п. (стале)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ20-30 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.  
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-7 м.п.; φ15-1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням тиском робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Кравченко  
(підпис)

Члени бригади

Григорівська  
(прізвище, ініціали)

Григорівська  
(підпис)

Беніт В. О  
(прізвище, ініціали)

Беніт  
(підпис)

Журишків С. В  
(прізвище, ініціали)

Журишків  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Мельникова І. А.

(прізвище, ініціали)

(підпис).