



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Коретин, вул. Саширова, 7  
(мешканець будинку)  
(найменування об'єкта)

«01» 06 2026р.

Бригада у складі – Мурішин С. В.; Вареша В. О.;  
Армощов В. С.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Лавови О.С.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Саширова, буд. 7,  
в м. Коретин  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ65-31 м.п.; φ50-105 м.п.; φ40-24 м.п.; φ25-44 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ20-64 м.п. (в під'їздах); φ20-243 м.п. (стажем)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ20-147 м.п. φ25-11 м.п.; φ32-2 м.п.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ32-1 м.п.; φ20-47 м.п.; φ25-29 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Кравченко Л. А.  
(прізвище, ініціали)

Березит В. О.  
(прізвище, ініціали)

Аришкова В. С.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Геминчук В. В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис).