



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

03» 06 20 26р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 03 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Котлишевський О.С., Кушнір А.М.,
Тихоноук Р.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Липовець,
вул. Толерського 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 59 м, φ 32 - 24 м, φ 25 - 28 м,
φ 20 - 137 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєк мушкетерський φ 50 - 1 м, φ 20 - 34 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas",
мильова емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; виявлено витоків
газу усунуто.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; наявний
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Покриття фарбовим покриттям газопроводу.
Квартири № 14, 42, 40, 37, 12, 36, 21, 34, 6, 10, 15, 23,
24, 28, 29, 30, 49, 48, 50, 51 надають асбестові іржаві
димові та вентиляційні каналі.

Виписано попередження: _____

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| Майстер ВБГО | <u>Свещука Ю.М.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| Члени бригади | <u>Котайнерський О.С.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Кушнір Л.М.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |
| | <u>Пихонюк С.О.</u> (прізвище, ініціали) | <u>[Підпис]</u> (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
 (прізвище, ініціали) (підпис)
Метелі Бучика, від магазину Вільямс.