



ПІДТВЕРДЖЕНО"

06 20 26р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«01» 06 20 26р.

Бригада у складі Котлярський О.С., Кучмар А.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Липовець,  
вул. Столєрського, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 21,5, φ 32 - 18,5, φ 25 - 73,  
φ 25 - 38, φ 20 - 19

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край кучмовий φ 50 - 1мб, φ 25 - 8мб,  
φ 20 - 38 мб.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibrogas»,  
мильова емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; виявлено витоків газу  
усунуто.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; на виліт
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Необхідно покрити фарбою пофарбовані металеві скарпи № 5, 17, 15, 3, 32, 37, 25, 18, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 27, 28, 33, 36, 40 надати акти перевірки димових та вентиляційних каналів

Виписано попередження: попереджено усю.

Майстер ВБГО

Свечка Ю. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Кушнір А. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Комарова О. С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Житель будинку від підпису виконавця