



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«08» 06 2026 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоадресний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«08» 06 2026 р.

Бригада у складі Кобалівський О.С., Сушич А.М.,  
Михайлюк С.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Львівська,  
вул. Столєрова, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 23,6 м, φ 32 - 48,8 м, φ 25 - 55,8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран керується φ 20 - 28 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas",  
мильня емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; визначені витоків газу  
усунуто

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; найдано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Покрита фарбою поверхня газопроводу. Сварка № 3, 23, 24, 5, 6 надана місце на перевірку газових та вентиляційних каналів.

Виписано попередження: поверхнево усун.

Майстер ВБГО

Свищук Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Котласов О.С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Куцак А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Тяжко С.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Жителі будинку від підпису відмовились.