



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

**ВБГО багатоквартирного житлового будинку** \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта)

«18» серпня 2026р.

Бригада у складі Наєвко В.В. Луказ Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Крухмач Микола Степанович

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирний житловий будинок м. Житомир вул. Т. Франко буд. 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

**ВИСНОВКИ ВБГО:** сталерий ввідний газопровід низького тиску  
Ø 32 - 8 м; Ø 25 - 24; Ø 20 - 42 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 20 - 5 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія селюсетя  
та прилад "VibroBAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; ремонтне з'єднання Ø 32 - 1 шт;  
різ об'єкт з'єднання Ø 20 - 3 шт; кран Ø 20 - 2 шт.

