



2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«03» 06 2026р.

Бригада у складі Насєка В.В. Жакає Т.Є.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Черній Євгенія Мавалійівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку м. Нелесирів вул. Класичі резерваторії

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевай ввізний газопровід низького тиску
φ 25 - 30 м.; φ 20 - 22 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 32 - 4 м.; φ 20 - 6 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різобові з'єднання φ 32 - 4 м.; φ 20 - 3 м.; кран φ 32 - 4 м.; φ 20 - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протеком 5 хв. позитивне тиску 10 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведений

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: середування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Величенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Касюк В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Жуков Т.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чорний _____
(прізвище, ініціали) (підпис)