



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

96 2026р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«02» червня 2026р.

Бригада у складі Насєко В.В. Жикаг Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Самойра Ірина Олександрівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного житлового будинку м. Желмирів вул. Соборна 42

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталею ввідний газопровід невеликого тиску

Ø 40 - 22м; Ø 32 - 49м; Ø 25 - 17м; Ø 20 - 14м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 32 - 1шт; Ø 20 - 12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія асфальтова
та прилад «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; різобіжні з'єднання Ø 20 - 7шт.
крани Ø 20 - 6шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протікає 5хв. нагіння 10 мм вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводів згідно кабілю з газопроводу.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Кисель В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ткач Т.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

[Підпис]
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Самозрял О.О.