



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«16» вересня 2026р.

Бригада у складі Касько В.В. Жмак Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Ткаченко Олег Олександрович

склала цей акт у тому, що на об'єкті Багатоквартирного житлового будинку
в селі Нелешів вул. Ф. Шовчанка 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввізний газопровід низького тиску
φ 40 - 30 м; φ 32 - 36 м; φ 25 - 60 м; φ 20 - 20 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 40 - 5 м; φ 20 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різьби з'єднання φ 40 - 5 м; φ 20 - 4 м; кран φ 20 - 5 м; фланцеве з'єднання.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вакюмова
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; 500 мм. вод. ст. протиском 5хв. нагінне 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж абонентів проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фартування газ-ду; кабань на газопроводі з'єдн.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)

Члени бригади

Гасько В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)

Жуков І.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Томенко О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)