



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Догребичі вул. Михайла Коцюбинського 7-А

(найменування об'єкта)

«03» 06 2016 р.

Бригада у складі Тавишук Р. Ю.
Теркас А. М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Догребичі
вул. Михайла Коцюбинського 7-А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 7 шт; Ø 80 - 6 шт;
(увідний газопровід (характеристики г-лу))

Ø 20 - 65
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-лу))

крани Ø 32 - 6 шт; крани Ø 20 - 20 шт
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Викопані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія
прилад СИДОРКА
- ліквідація виявлених витоків газу; різьбове з'єднання - 6 шт
крани Ø 32 - 2 шт; Ø 20 - 8 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Мешталір М. В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сергес В. Ю.
(прізвище, ініціали)

Табелюк В. М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

від підпису відмовилися
(підпис).