



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турьлівка  
вс. Терешова 1  
(найменування об'єкта)

« 29 » 05 2026р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.м., с.п. Ханов ВВ  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турьлівка  
вс. Терешова 1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г  $\phi 65-10м$ ;  $\phi 50-123м$ ;  $\phi 40-13м$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Внутр. 2-г:  $\phi 25-10м$ ;  $\phi 20-38м$ ;  $\phi 15-34м$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани:  $\phi 50-2шт$ ;  $\phi 20-1шт$ ;  $\phi 20-1шт$  (кв)  
Мертве з'єднання  $\phi 50-2шт$ ;  $\phi 20-1шт$   
футляр стінки -  $2шт$  (температура) 1 кв.  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією; Тривалісним методом  
Вібро ГАЗ; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани:  $\phi 50-2шт$ ;  $\phi 20-1шт$   
 $\phi 20-1шт$  (кв)

Мертве з'єднання  $\phi 50-2шт$ ;  $\phi 20-1шт$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском  $\Delta p = 500$  мм вод. ст.  
тажіння  $\Delta p = 20$  мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Ганов ВВ  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Щербач РР  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Летин Іванна Іванівна  
(підпис)  
від турки Сергій