



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
смт. Спришавка 2^й праб. Київський 9
(найменування об'єкта)

«04» 06 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.; Дашенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт. Спришавка 2^й праб. Київський 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-37м; Ø 40-66м; Ø 25-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 25-52м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø 25-9шт.
шурфами з'єднані: Ø 25-9шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Вібра-67АБ"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø 25-2шт
коктраїлки: Ø 25-5шт. шурфа: Ø 25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варування газопроводу на місцях перевірки згідно ДВН керує

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мігурський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Вєдєвський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саранчів І.О. Бурману Вадимів

(прізвище, ініціали)

С. О. П. В. Вєдєвський
(підпис)

М. П. Я. С. Мігурський