



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Писарівка
вул. Першотравневий 7
«2» 06 2016 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Кур'як ОВ, Романчук ОФ
Мушкетер ВМ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Писарівка
вул. Першотравневий 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 8м, Ø 25 - 14м, Ø 25 - 10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кран Ø 25 - 2м, Ø 20 - 2м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

муфта Ø 25 - 2м, Ø 20 - 2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Кур'як ОВ, Романчук ОФ

- ліквідація виявлених витоків газу; Кур'як ОВ, Романчук ОФ
Ø 50 - 1м, кран Ø 50 - 1м
Ø 25 - 2м, Ø 20 - 2м, муфта Ø 25 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагається
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряється
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться обов'язково

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: самі з'явилися після перевірки, координується з керівником

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Роджиків ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Муромцев ВМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашин ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучеренко ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожук Р.В. Бердичівська
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

С.М. Р.В. Мислишин ОФ
М.Р. О.Ф. Гордієнко ОФ