



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Лискивська  
проб. Покровський 10

«2» 06 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гвангуи В.В., Кергеров П.В.,  
Асєйбеїза П.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Лискивська  
проб. Покровський 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: гр. ф 50 - 40 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім ф 20 - 3 метр, ф 25 - 1 метр  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім ф 20 - 3 метр, ф 25 - 1 метр

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; крім ф. 20 - 3 метр, ф. 25 - 1 метр

- ліквідація виявлених витоків газу: крім ф 50 - 1 метр, ф 20 - 2 метр, к/г ф 20 - 3 метр

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорисано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: акт дбк на моделі перевірено  
не марсово, координувати зварювач

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісеєв О.П.  
 (прізвище, ініціали)  
Каміні В.П.  
 (прізвище, ініціали)  
Кердуб В.В.  
 (прізвище, ініціали)  
Клибінчук В.В.  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

[Signature]  
 (підпис)  
[Signature]  
 (підпис)  
[Signature]  
 (підпис)  
[Signature]  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді Водаркін  
 (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
С. П. Р. В. Маслаков  
и - Р. О. Ф. Горюнов В. П.