



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Писарівка
вул. Покровської 14

« 2 » 06 20 26 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі ДеДуба СК, Дмитрівко М.В.
Досенко ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Писарівка
вул. Покровської 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: тр Ø50-10м, р40-5м, Ø32-7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø20-4м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
середня Ø20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім с. Писарівка, с. Досенко
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø50-10м, к1 Ø50-10м, Ø20-3м, середня Ø50-10м, Ø20-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у гідвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; між робочими тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводився

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але для на об'єкті перевірки не знайдено порушень

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тордіанець О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Петров С.К.
(прізвище, ініціали)

Данилюк М.В.
(прізвище, ініціали)

Домашко І.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сіренко Р.В.
и - ф. О.Ф. Тордіанець