



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №/б  
с. Писарівка пров. Покровський 16  
(найменування об'єкта)

« 3 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Алексеев О.Н.; Веселовський В.Г.  
Філіткієнко М.В.; Романчук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Писарівка  
пров. Покровський 16  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-12; φ32-10м; φ25-2м; φ20-6м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі з'єднання

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробові): φ20-3м; Кумові: φ25-1м.  
Муртові з'єднання: φ20-3м; φ25-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Сенсор"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котельня: φ50-1м;  
Мурта: φ50-1м; Кран: φ20-1м; Заливна крана: φ50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено шд робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робували газопровода

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Веселовський В.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Демітрченко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Борисенко бурилу визирнік  
(прізвище, ініціали) (підпис)

с.п.п. Р.В. Москаленко  
м.р. В.В. Ірбу