



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
а. Писарівка пр-в. Покровський №9
(найменування об'єкта)

« 3 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Філіпова С.А., Доченко В.О.,
Матвійчук А.В., Лукменчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті а. Писарівка
пр-в. Покровський №9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-8м; φ32-12м; φ20-6м; φ25-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) φ20-1м; Кульові: φ25-1м; φ20-2м.
Муфтові з'єднання: φ20-3м; φ25-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Сенсіді"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрафіка: φ50-1м; φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектують

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Метвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

Луквентук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармак М. Береза В. Сергій
(прізвище, ініціали)

С. Іт. Р.В. Кошман
(підпис)

м.р. В.В. Сергій