



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сел. Покребинське Друге, вул. Центральне 10

(найменування об'єкта)

« 16 » об. 20 16 р.

Бригада у складі Лавчук В.М.; Короткий Ю.М.;  
Лимочук В.М.; Лавченко М.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Покребинське Друге  
вул. Центральне 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 95 м.; Ø 20 - 61 м.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 96 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 40 - 8 шт.; Ø 20 - 35 шт.  
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
прилад SMOORER mini
- ліквідація виявлених витоків газу: муф. з'єднання - 3 шт.;  
різь бове з'єднання 9 шт., кран Ø 20 - 4 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акт ДЖК

Виписано попередження: попереджено оголошенням

Майстер ВБГО

Машталер М.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Табачок А.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Короткий Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Тимошук В.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Табіщенко М.В.

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились.

(прізвище, ініціали)

(підпис).