



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сел. Погребище Друге вул. Центральне 11

(найменування об'єкта)

«15» 06 20 16 р.

Бригада у складі Табачок А.М.; Короткий Ю.М.
Шимончук В.М.; Гавриченко М.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Погребище Друге вул. Центральне 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 10 м., Ø 20 - 60 м.
(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 96
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 40 - 8 м., Ø 20 - 35 м.
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильною емульсією
прилад ЗИОРЕГ.
- ліквідація виявлених витоків газу: муфтаве з'єднання Ø 40 - 4 м.
різьбове з'єднання 11 м. кран Ø 20 - 6 м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти РВК

Виписано попередження: попереджено молочною

Майстер ВБГО

Мешталір М. В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Павлюк Р. М.
(прізвище, ініціали)

Короткий Ю. М.
(прізвище, ініціали)

Гимочук В. М.
(прізвище, ініціали)

Павліченко М. О.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

на підпису відмовились,

(підпис).