



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сел. Почепище Друге, вул. Центральна 8

(пайменування об'єкта)

« 18 » 06, 2018 р.

Бригада у складі Давишук А.М. Короткий Ю.М.

Шимоговук В.М. Давищенко М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Почепище Друге  
вул. Центральна 8

(пайменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснило інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-33 м. ; Ø20-53  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø20-13 см.

(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
прилад ШНОРЕР Міні
- ліквідація виявлених витоків газу: мурт. з'єднання 3 см;  
різьбове з'єднання 2 см; кран 4 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДВК

Виписано попередження: попереджено оголошеном

Майстер ВВГО

Мешталір М. В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Тавишк А. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жереткий Ю. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Жимочук В. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Павліченко М. О.

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних  
(прізвище, ініціали) (підпис).