



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сел. Погребище Друге вул. Центральна 9

(найменування об'єкта)

« 17 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Давишук А.М. Короткий Ю.М.
Гилочук В.М. Давіщенко М.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті сел. Погребище Друге вул.
Центральна 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 43 м; Ø 20 - 83 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край Ø 20 - 11
(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
прилад SMOPEX mini
- ліквідація виявлених витоків газу: муфта з'єднання 3 шб;
різбове з'єднання 6; край - 2 шб.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутній АКТ РРК

Виписано попередження: попередження самоштрафу

Майстер ВБГО

Мешталір М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Павлюк Д.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кореткий Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Тимочук В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Давидченко М.О.

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовилися
(прізвище, ініціали) (підпис).