

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«01» 06 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Рудівці вул. Мельника 1
(найменування об'єкта)

« 01 » 06 20 26 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф.; Мищенко В.О.;
Любовий Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Рудівці вул. Мельника 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 26м, Ø32 - 56м, Ø25 - 4м, Ø20 - 63м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø25 - 2шт, Ø20 - 7шт (кульові): Ø20 - 3шт.
муфтові з'єднання: Ø25 - 2шт, Ø20 - 10шт, Ø50 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

на прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краї (пробкові): Ø20 - 3шт.
контргайми: Ø50 - 1шт, Ø20 - 4шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P = 500 мм. вод. ст., t = 5 аб; op = 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Часткове розірвання газопроводу на місцях перевірки сан. Діла не лагодно

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гідзородичий АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Ромашук О.Р
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мухомов В.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Григоренко Т.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшого по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

с.п. м. Р.В. Воскожило
и.п. А.С. Гідзородичий