

«01» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митко Віталій Бурденок
с. Пултівці вул. Шевченка 2
(найменування об'єкта)

«01» 06 2026 р.

Бригада у складі Мустіпон В.М.; Мамбітук А.В.;
Лур'як О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Пултівці вул. Шевченка 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-23м, Ø32-54м, Ø25-4м, Ø20-18м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Дури води

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробники): Ø25 - 2шт, Ø20 - 1шт.

муфтові з'єднання: Ø25 - 2шт, Ø20 - 1шт, Ø50 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; короткоїми: Ø50 - 1шт, Ø20 - 4шт

кран (пробник): Ø20 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм. вод. ст., t=5хв, оР=12мм вод. ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вказано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вироблення газопроводу
не можна перевірити для ДВК не працює

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Підгородючий АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Мустілов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мельничук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мухомов Д.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіреда по Будівництву будівель

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. М. Р. В. Мельничук
М. Р. А. С. Підгородючий