



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Пулівці вул. Шевченка 3
(найменування об'єкта)

«01» 06 20 26 р.

Бригада у складі Кочерга В.А.; Кугеров А.В.;
Келок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Пулівці вул. Шевченка 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 18м, Ø 40 - 4м, Ø 32 - 56м, Ø 25 - 4м,
Ø 20 - 22м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Кремль Водок

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (пробкові): Ø 25 - 2м, Ø 20 - 13м, (кушові): Ø 20 - 1м
муртові з'єднання: Ø 25 - 2м, Ø 20 - 1м, Ø 50 - 1м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
на арматурі "Vibro 6AS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: вентриліми: Ø 50 - 1м, Ø 25 - 2м, Ø 20 - 1м.
муртова: Ø 20 - 1м. краї (пробкові): Ø 20 - 2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм.вод.ст., t=5хв; op=10мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу
на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тігиродучий АС</u>	<u>[Signature]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	<u>Товачук ВА</u>	<u>[Signature]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Кучеров АВ</u>	<u>[Signature]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Колод АА</u>	<u>[Signature]</u>
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа сірешко по березню відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)
сі. от. Р.В. Москаленко
м.р. А.С. Тігиродучий