



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сво Селена, вул. Космонавтів, буд 18
(Містобудівний проєкт)
(найменування об'єкта)

« 08 » 06 2026р.

Бригада у складі – Чернішук С.В.; Варелет В.О.
Григорук В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Григорук В.С.

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Космонавтів, буд 18
в місті Коростишів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 2 м.п.; φ 32 - 5 м.п.; φ 20 - 2 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20 - 4 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20 - 8 м.п. + м.п. з'єдн.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ, SNOOPER mini
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15 - 3 м.п.; φ 20 - 4 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; φ15 - 3 см; φ20 - 4 см (висота)
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; вимогано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акт

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мерішин С.В.
(прізвище, ініціали)

Бережет В.О.
(прізвище, ініціали)

Жидкович В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Латківська А.Т.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис).