

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олена РУДЕНКО

« 08 » 06 20 20 р.



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО село Сімеан, вул. Кошманів, буд 20  
(мешківці сирішан)  
(найменування об'єкта)

« 08 » 06 20 20 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій  
Олександрович, Ярмолевич Валерій Станіславович  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Кошманів,  
буд 20, в селі Сімеан.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 38 м. п.; φ 32 - 10 м. п.;  
φ 20 - 14 м. п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м. п.;  
φ 20 (б/г)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 7 м. п.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; testo 317-2 (GAS DETECTOR)  
SNOOPER MINI

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15-3 см; φ 20-5 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробуванням тиском робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність сан перевірки в'язи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<u>М.Кравч</u> (підпис)
Члени бригади	Курінний Сергій Володимирович (прізвище, ініціали)	<u>С.Курінний</u> (підпис)
	Берелет Віталій Олександрович (прізвище, ініціали)	<u>В.Берелет</u> (підпис)
	Ярмолів Валерій Станіславович (прізвище, ініціали)	<u>В.Ярмолів</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Аусловський Н.Л. Сусид  
(прізвище, ініціали) (підпис)