

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олена РУДЕНКО

« 09 » 06 / 20 26 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м.п.о. Сімшань, вул. Космонавтів, буд. 21
(метеофіз. буршма)
(найменування об'єкта)

« 09 » 06 20 26 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій Володимирович, Берелет Віталій
Олександрович, Ярмолевич Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Космонавтів, буд. 21,
в селі Сімшань
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 7 м.п.; Ø 32 - 40 м.п.;
Ø 20 - 6 м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20 - введений газопровід.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 2 м.п.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; TESTO. 317-2 (GAS LEAK DETECTOR)
SNOOPER MINI

- ліквідація виявлених витоків газу; φ 20 - 2 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначені всі перевірки ВТК

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)
Члени бригади Курінний Сергій Володимирович
(прізвище, ініціали)
Берелет Віталій Олександрович
(прізвище, ініціали)
Ярмолів Валерій Станіславович
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Підпис]
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)