

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митюк Буржак
с. Лушешні 3^а км Барського шосе 18
(найменування об'єкта)

«01» 06 2026 р.

Бригада у складі Доучко В.О ; Дмитрученко М.В ; Дідрове С.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Лушешні 3^а км Барського шосе 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76 - 28м; Ø50 - 6м; Ø32 - 63м; Ø20 - 26м. Ø40 - 2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крахи (пробові): Ø50 - 1шт, Ø32 - 1шт, Ø20 - 15шт. (кубові): Ø20 - 3шт.
мультіві з'єднання: Ø50 - 1шт, Ø32 - 1шт, Ø20 - 18шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Вібра GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крахи (пробові): Ø32 - 1шт, Ø20 - 6шт.
колотраїли: Ø20 - 2шт. мультіві: Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усунюванню: Варбування газопроводу на місцях перевірки сан ДВХ не надано

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Тигрогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дарко В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Буд. адреси Буд. адреси
(прізвище, ініціали) (підпис)

С. ен. Р.В. Космасов
и-р А.С. Богданович