



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 8 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

с. Аеромолісне вул. Центральна 11
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 2026 р.

Бригада у складі *Доденко, Матвійчук А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*с. Аеромолісне
вул. Центральна 11*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф 57-18м; ф 25-10м; ф 20-15м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф 20-7м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): ф 20-7мм.
Муфтові з'єднання: ф 20-7мм.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильова емульсія та прилад "Герберін"*

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран ф 20-7мм.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів на щільність перевірено актом ДВР не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Бученко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа свідчення про виконання роботи

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.ін. Р.В. Маламко
с.ін. В.В. Тербо