

« 8 » 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

а. Автономне бул. Центральна 16
(найменування об'єкта)

« 8 » 06 2026 р.

Бригада у складі

Муромов О. В.; Кудеров А. В.;
Калюх А. А.; Яновський Т. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

а. Автономне
бул. Центральна 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-20м; ф32-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стіжки: ф20-58м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-8м; Мурфові: ф32-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильною емульсією та приладом Sewerin

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: ф32-3м;
Констрайтка: ф32-3м; Мурфова: ф32-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів на момент перевірки об'єкт ДБК не надано

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муціко В.В.
(прізвище, ініціали)
Сукманчук О.В.
(прізвище, ініціали)
Пугерев А.В.
(прізвище, ініціали)
Качок А.А.
(прізвище, ініціали)
Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа співпраці по будівництву відкритої

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Москаленко
и.п. В.В. Гербо