



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 06 2020 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

а. *Агрономічне бур. Центральна 25*
(найменування об'єкта)

« 11 » 06 2020 р.

Бригада у складі _____

Алексеев О.Ю., Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

а. Агрономічне бур. Центральна 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф 32-4м; ф 25-16м; ф 20-5м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф 20-4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 20-4м.

Муфтові з'єднання: ф 20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильова емульсія та прилад "Severin"*

- ліквідація виявлених витоків газу:

*Кран: ф 20-1м
Розетрапка: ф 20-2м; ф 32-1м; муфта: ф 20-1м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР
не надамо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Алексєєв О.Ю. [Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Косачев
м.р. В.В. Гурко