

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Аеромістичне б-р. Центральна 4
(найменування об'єкта)

«11» 06 2026 р.

Бригада у складі

Алексєєв О.Ю. Дмитрієнко М.В.;
Власенко О.Р.; Муртіпан В.М.
(прізвище ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Аеромістичне
б-р. Центральна 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-2м; ф25-50м; ф20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф20-64м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-1м; ф20-6м.

Муртові з'єднання: ф32-1м; ф20-6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія
та прилад "Генератор"

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: ф20-3м;
Контргайка: ф20-4м; Мурта: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм. в.в. ст.,
Підбиття тиску Δр=20 мм. в.в. ст. t-5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопроводів
На момент перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чуїко В.В.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Алексеев О.Ю.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Дмитрієв М.В.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Васильчук О.Р.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Мустіпан В.М.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>(підпис, ініціали)</u>	<u>(підпис)</u>
<u>(підпис, ініціали)</u>	<u>(підпис)</u>
<u>(підпис, ініціали)</u>	<u>(підпис)</u>
<u>(підпис, ініціали)</u>	<u>(підпис)</u>
<u>(підпис, ініціали)</u>	<u>(підпис)</u>

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Алексеев О.Ю.

(підпис, ініціали)

(підпис)

С.ін. Р.В. Москаленко
а.р. В.В. Гурбо