

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 06 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Архоломичне пров. Осінній 6
(найменування об'єкта)

«12» 06 2026 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дзюбенко Ю.Т.;
Доценко В.О.; Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Архоломичне пров. Осінній 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 2м., Ф32 - 50м.

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ф20 - 65м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (крючкові): Ф25 - 6шт.

муфтові з'єднання: Ф25 - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (крючкові): Ф25 - 2шт.
констрайки: Ф25 - 3шт. муфта: Ф25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високим
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}; t = 5 \text{ хв.}; \Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки лям. ДВК не працює

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідаровський АС
(прізвище, ініціали)

Шенкеев ОЮ
(прізвище, ініціали)

Зюденко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

Дожерко В.І
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда м.ф.м.с.с. Біда м.ф.м.с.с.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

с.п.п. Р.В. Мокшанов
с.п.п. А.С. Гідаровський