

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 04 2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль вул. Європейська, 13

(найменування об'єкта)

«22» 04 2026 р.

Бригада у складі Урбанського Д.В.; Суходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль вул. Європейська, 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-24м; ф 46-46м; ф 57-12м; ф 32-20м;

ф 20-20м; ф 15-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран ДУ-25-8м; ДУ-50-2м; ДУ-15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Відгодас; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кран ДУ-25 п. - 8м; мурт. з'єдн ф 25-6м. Всього 14 витоків.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити акти перевірки ДВК

Виписано попередження: попередження на зберіг підйому

Майстер ВБГО

Вітук м.м.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Грибанський Ф.В.
(прізвище, ініціали)

Суходольський м.р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкакер' Олександр В.В. підпису виробнича
(прізвище, ініціали) (підпис)