



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 12 » 06 20 26 р.

Бригада у складі слюсарі Бугаєв Р.І., Макаров О.О., Яковенко О.В.,
Абраменко С.Я.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Героїв Майдану 32.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø89-2м, Ø76-18м, Ø57-20м, Ø40-19м, Ø32-18м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (слюсарі) Ø32-34м, Ø25-14м.

2-г (сларі) Ø25-176м, Ø20-129м, Ø15-15м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кул) Ø32-4шт, Ø25-16шт, Ø20-32шт, Ø15-4шт +27 кранів

кран (пробк.) Ø20-1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø32-4шт, Ø25-12шт, муфта Ø32-2шт, Ø25-5шт, 1кран Ø32-2шт, внутрішній Ø32-31шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм. в.ст. см. } t = 5 \text{ хв. } \Delta P = 0.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур є роз'єднаним, кабелем на газопроводі.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Житолов Т.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор'єв Р.І.

(прізвище, ініціали)

Александр С.В.

(прізвище, ініціали)

Мокряков О.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа вз'язаний з замовником. (прізвище, ініціали)

(підпис)