



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

«24» 06 2026 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Ситосарь Т.І., Машаров О.О., Абрамченко С.Ж.,
Павлюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бял. вул. Толкача, 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø83-1,5 м, Ø76-28 м, Ø57-24 м, Ø40-9,6 м, Ø20-4,5 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) Ø32-18 м, Ø25-16 м, Ø20-52 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (внутр.) Ø32-8 м, Ø20-24 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; х/з Ø32-3 м, внутрішньобуд - 14 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; частково об'єктовано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено P=500 мм. вод. ст. t=5 хв. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти ДБК, зашита труба (аб. 15 праса.)

Виписано попередження: так

Майстер ВБГО

Тимолаз А. Т.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ігор Р. П.
(прізвище, ініціали)
Іванович О. В.
(прізвище, ініціали)
Александр С. П.
(прізвище, ініціали)
Макаров О. О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа К. П. Г. Т. В.
(прізвище, ініціали)

