



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«25» 06 2026 р.

Бригада у складі Смоларі: Турко Р.І., Абрамчук С.М., Масюк-В О.О.,
Півердасюк О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бак. вул. Юнаківка, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25-48 м, Ø20-8,4 м, Ø15-1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-1,5 м, Ø15-1,5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крас (Куд.) Ø20-1 см, Ø15-2 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; Крас Ø25-1 см, 1/2 Ø25-1 см,
вугільний водод. - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано $P=500$ мм. вод. ст. $t=5$ хв, $\Delta P=0$.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. виконано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити асигн. ДВК, 2-й контроль за будівництвом, як було на 2-й.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Миколай Н.Т.
(прізвище, ініціали)
Ігор Р.
(прізвище, ініціали)
Володимир С.В.
(прізвище, ініціали)
Володимир С.Н.
(прізвище, ініціали)
Макаров О.О.

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із міським управлінням.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)